PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Dąbrowa Tarnowska, 28 maja 2025 r.

# KOMUNIKAT 1/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w próbach wody pobranych z wodociągu publicznego Mędrzechów **zaopatrującego mieszkańców gminy Bolesław, Mędrzechów, a także miejscowości Borusowa, Hubenice i Kozłów w gminie Gręboszów**, stwierdzono podwyższone stężenie manganu oraz azotynów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dopuszczalna zawartość manganu w wodzie nie powinna przekraczać 50 µg/l, a azotynów 0,50 mg/l w sieci wodociągowej oraz 0,1 mgl/l w wodzie wprowadzanej do sieci.

Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie azotynów nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, **za wyjątkiem niemowląt do 3 miesiąca życia karmionych z butelki, kobiet w ciąży i osób starszych. W celu ograniczenia ryzyka odradza się przygotowywania posiłków dla niemowląt, kobiet w ciąży i osób starszych z użyciem wody o ponadnormatywnej zawartości azotynów, ze względu na możliwość wystąpienia methemoglobinemii.**

Mangan z uwagi na rozpowszechnienie w środowisku jest często wykrywanym składnikiem wód, mogącym osiągać wysokie wartości stężeń przede wszystkim w wodach podziemnych, do których przenika z utworów geologicznych. Podstawowym niepożądanym efektem zawartości manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia jest jego niekorzystny wpływ na jakość organoleptyczną wody, mogąc powodować zmianę jej smaku i zapachu. Obecny w wodzie w zwiększonej ilości może wpływać negatywne na jej akceptowalność przez konsumentów – powoduje zwiększenie barwy i mętności, nie zachodzi natomiast obawa o jego szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi. Woda o podwyższonej barwie może powodować przebarwienia mających z nią kontakt tkanin i innych materiałów, zmywanych powierzchni oraz urządzeń sanitarnych.

W związku z zaistniałą sytuacją, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej **stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mędrzechów**. Oznacza to, że wodę można używać do spożycia i przygotowywania posiłków, ale tylko po wcześniejszym przegotowaniu. Przegotowanie wody może w pewnym stopniu zredukować mangan, ale przede wszystkim zapewni dodatkowe bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Woda może być używana do celów sanitarnych (np. kąpiel, mycie rąk) oraz porządkowych. **Dla niemowląt do 3 miesiąca życia karmionych butelką, kobiet w ciąży i osób starszych należy zapewnić wodę butelkowaną.**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14
https://www.gov.pl/web/psse-dabrowa-tarnowska e-mail: psse.dabrowatarnowska@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-83390-76991-GIFRA-09
centrala tel.: (+48) 14 642 25 71, 14 648 20 17
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 642 23 96, fax: (+48) 14 642 25 71
REGON: 000599439 / NIP: 871-12-79-785

Zarządca sieci wodociągowej – Stacja Uzdatniania Wody w Mędrzechowie – został powiadomiony o wynikach badań i zobowiązany do podjęcia pilnych działań naprawczych, mających na celu jak najszybsze przywrócenie jakości wody do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Działania te mogą obejmować intensywne płukanie sieci, modyfikację procesów uzdatniania wody lub inne niezbędne interwencje.

Komunikat obowiązuje do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Tarnowskiej

mgr Anna Klimowska

**Dokument podpisany elektronicznie**